

浄水水質検査結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 1 月 10 日		
採 水 地 点	浄 水 池		
水 温	3.9 ℃	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	<0.008 mg/L
一 般 細 菌	0 CFU/ml	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	<0.01 mg/L
大 腸 菌 (定 性)	陰性	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	鉄 及 び そ の 化 合 物	<0.03 mg/L
水 銀 及 び そ の 化 合 物		銅 及 び そ の 化 合 物	<0.01 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物	8.8 mg/L
鉛 及 び そ の 化 合 物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	塩 化 物 イ オ ン	12.3 mg/L
六 価 ク ロ ム 化 合 物	<0.002 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19.9 mg/L
亜 硝 酸 態 窒 素	<0.004 mg/L	蒸 発 残 留 物	80 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22 mg/L	ジ エ オ ス ミ ン	
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	2-メチルイソボルネオール	
ホウ素及びその化合物	0.05 mg/L	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	
四 塩 化 炭 素		フ ェ ノ ー ル 類	
1,4- ジ オ キ サ ン		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		pH 値	6.60
ジ ク ロ ロ メ タ ン		味	異常なし
テトラクロロエチレン		臭 気	異常なし
トリクロロエチレン		色 度	<0.5 度
ベンゼン		濁 度	<0.1 度
塩 素 酸	<0.06 mg/L	遊 離 残 留 塩 素	0.67 mg/L
ク ロ ロ 酢 酸			
ク ロ ロ ホ ル ム			
ジ ク ロ ロ 酢 酸			
ジブロモクロロメタン			
臭 素 酸			
総 ト リ ハ ロ メ タ ン			
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		判定	上記水質項目については、水質基準等に適合
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン			
ブ ロ モ ホ ル ム			
検 査 期 日	令和6年1月10日 ～ 令和6年1月19日		
検 査 機 関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課		

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月17日		
採水地点	浄水池		
水温	3.8℃	ホルムアルデヒド	
一般細菌	0 CFU/ml	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L
大腸菌（定性）	陰性	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	鉄及びその化合物	<0.03 mg/L
水銀及びその化合物		銅及びその化合物	<0.01 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/L
鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	塩化物イオン	11.8 mg/L
六価クロム化合物	<0.002 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.3 mg/L
亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	蒸発残留物	80 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン		陰イオン界面活性剤	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/L	ジエオスミン	<0.000001 mg/L
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.05 mg/L	非イオン界面活性剤	
四塩化炭素		フェノール類	
1,4-ジオキサン		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		pH 値	6.64
ジクロロメタン		味	異常なし
テトラクロロエチレン		臭 気	異常なし
トリクロロエチレン		色 度	<0.5 度
ベンゼン		濁 度	<0.1 度
塩素酸	<0.06 mg/L	遊離残留塩素	0.70 mg/L
クロロ酢酸			
クロロホルム			
ジクロロ酢酸			
ジブromクロロメタン			
臭素酸			
総トリハロメタン			
トリクロロ酢酸		判定	上記水質項目については、水質基準等に適合
ブromジクロロメタン			
ブromホルム			
検査期日	令和6年1月17日 ～ 令和6年1月19日		
検査機関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課		