

浄水水質検査結果書

採 水 年 月 日	令 和 5 年 12 月 6 日			
採 水 地 点	浄 水 池			
水 温	6.2 ℃	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		
一 般 細 菌	1 CFU/ml	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		<0.01 mg/L
大 腸 菌 (定 性)	陰性	アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	鉄 及 び そ の 化 合 物		<0.03 mg/L
水 銀 及 び そ の 化 合 物		銅 及 び そ の 化 合 物		<0.01 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物		8.4 mg/L
鉛 及 び そ の 化 合 物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物		<0.005 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	塩 化 物 イ オ ン		11.8 mg/L
六 価 ク ロ ム 化 合 物	<0.002 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		18.0 mg/L
亜 硝 酸 態 窒 素	<0.004 mg/L	蒸 発 残 留 物		75 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20 mg/L	ジ エ オ ス ミ ン		<0.000001 mg/L
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	2-メチルイソボルネオール		<0.000001 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		
四 塩 化 炭 素		フ ェ ノ ー ル 類		
1,4- ジ オ キ サ ン		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		<0.3 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		pH	値	6.62
ジ ク ロ ロ メ タ ン		味		異常なし
テトラクロロエチレン		臭	気	異常なし
トリクロロエチレン		色	度	<0.5 度
ベンゼン		濁	度	<0.1 度
塩 素 酸	<0.06 mg/L	遊 離 残 留 塩 素		0.70 mg/L
ク ロ ロ 酢 酸				
ク ロ ロ ホ ル ム				
ジ ク ロ ロ 酢 酸				
ジブロモクロロメタン				
臭 素 酸				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		判定	上記水質項目については、水質基準等に適合	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン				
ブ ロ モ ホ ル ム				
検 査 期 日	令和5年12月6日 ～ 令和5年12月13日			
検 査 機 関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課			

浄水水質検査結果書

採 水 年 月 日		令和5年12月12日		
採 水 地 点		浄 水 池		
水 温		7.1 ℃	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	
一 般 細 菌		0 CFU/ml	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	
大 腸 菌 (定 性)		陰性	アルミニウム及びその化合物	
カドミウム及びその化合物		<0.0003 mg/L	鉄 及 び そ の 化 合 物	
水 銀 及 び そ の 化 合 物		<0.00005 mg/L	銅 及 び そ の 化 合 物	
セレン及びその化合物		<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物	
鉛 及 び そ の 化 合 物		<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		<0.001 mg/L	塩 化 物 イ オ ン	
六 価 ク ロ ム 化 合 物		<0.002 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	
亜 硝 酸 態 窒 素		<0.004 mg/L	蒸 発 残 留 物	
シアン化物イオン及び塩化シアン			陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.21 mg/L	ジ エ オ ス ミ ン	
フッ素及びその化合物		<0.08 mg/L	2-メチルイソボルネオール	
ホウ素及びその化合物		0.04 mg/L	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	
四 塩 化 炭 素		<0.0002 mg/L	フ ェ ノ ー ル 類	
1,4- ジ オ キ サ ン		<0.001 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.001 mg/L	pH 値	6.64
ジ ク ロ ロ メ タ ン		<0.001 mg/L	味	
テトラクロロエチレン		<0.001 mg/L	臭 気	異常なし
トリクロロエチレン		<0.001 mg/L	色 度	<0.5 度
ベンゼン		<0.001 mg/L	濁 度	<0.1 度
塩 素 酸		<0.06 mg/L	遊 離 残 留 塩 素	
ク ロ ロ 酢 酸				
ク ロ ロ ホ ル ム		0.001 mg/L		
ジ ク ロ ロ 酢 酸				
ジブロモクロロメタン		<0.001 mg/L		
臭 素 酸		<0.001 mg/L		
総トリハロメタン		0.002 mg/L		
トリクロロ酢酸			判定	上記水質項目については、水質基準等に適合
ブロモジクロロメタン		0.001 mg/L		
ブ ロ モ ホ ル ム		<0.001 mg/L		
検 査 期 日		令和5年12月12日 ～ 令和5年12月15日		
検 査 機 関		津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課		