

浄水水質検査結果書

採 水 年 月 日	令 和 4 年 8 月 2 日			
採 水 地 点	浄 水 池			
水 温	16.8 ℃	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		
一 般 細 菌	0 CFU/ml	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		<0.01 mg/L
大 腸 菌 (定 性)	陰性	アルミニウム及びその化合物		<0.01 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	鉄 及 び そ の 化 合 物		<0.03 mg/L
水 銀 及 び そ の 化 合 物		銅 及 び そ の 化 合 物		<0.01 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物		8.4 mg/L
鉛 及 び そ の 化 合 物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物		<0.005 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	塩 化 物 イ オ ン		12.8 mg/L
六 価 ク ロ ム 化 合 物	<0.002 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		22.3 mg/L
亜 硝 酸 態 窒 素	<0.004 mg/L	蒸 発 残 留 物		74 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.17 mg/L	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001 mg/L
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	2-メチルイソボルネオール		<0.000001 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		
四 塩 化 炭 素		フ ェ ノ ー ル 類		
1,4- ジ オ キ サ ン		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		pH 値		6.66
ジ ク ロ ロ メ タ ン		味		異常なし
テトラクロロエチレン		臭 気		異常なし
トリクロロエチレン		色 度		<0.5 度
ベンゼン		濁 度		<0.1 度
塩 素 酸	0.10 mg/L	遊 離 残 留 塩 素		0.68 mg/L
ク ロ ロ 酢 酸	<0.002 mg/L			
ク ロ ロ ホ ル ム				
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 mg/L			
ジブロモクロロメタン				
臭 素 酸				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	<0.002 mg/L	判定	上記水質項目については、水質基準等に適合	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン				
ブ ロ モ ホ ル ム				
検 査 期 日	令和4年8月2日 ～ 令和4年8月15日			
検 査 機 関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課			

浄水水質検査結果書

採 水 年 月 日	令 和 4 年 8 月 17 日			
採 水 地 点	浄 水 池			
水 温	17.6 ℃	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		
一 般 細 菌	0 CFU/ml	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		<0.01 mg/L
大 腸 菌 (定 性)	陰性	アルミニウム及びその化合物		<0.01 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	鉄 及 び そ の 化 合 物		<0.03 mg/L
水 銀 及 び そ の 化 合 物		銅 及 び そ の 化 合 物		<0.01 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物		8.4 mg/L
鉛 及 び そ の 化 合 物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物		<0.005 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	塩 化 物 イ オ ン		13.1 mg/L
六 価 ク ロ ム 化 合 物	<0.002 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		13.3 mg/L
亜 硝 酸 態 窒 素	<0.004 mg/L	蒸 発 残 留 物		62 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21 mg/L	ジ エ オ ス ミ ン		<0.000001 mg/L
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	2-メチルイソボルネオール		<0.000001 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		
四 塩 化 炭 素		フ ェ ノ ー ル 類		
1,4- ジ オ キ サ ン		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		pH	値	6.65
ジ ク ロ ロ メ タ ン		味		異常なし
テトラクロロエチレン		臭	気	異常なし
トリクロロエチレン		色	度	<0.5 度
ベンゼン		濁	度	<0.1 度
塩 素 酸	0.13 mg/L	遊 離 残 留 塩 素		0.73 mg/L
ク ロ ロ 酢 酸				
ク ロ ロ ホ ル ム				
ジ ク ロ ロ 酢 酸				
ジブロモクロロメタン				
臭 素 酸				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		判定	上記水質項目については、水質基準等に適合	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン				
ブ ロ モ ホ ル ム				
検 査 期 日	令和4年8月17日 ～ 令和4年8月25日			
検 査 機 関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課			