

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和8年7月1日			
採水地点	浄水池			
水温	13.8℃	ブ ロ モ ホ ル ム		
一般細菌	0 CFU/ml	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		<0.008 mg/L
大腸菌（定性）	陰性	亜鉛及びその化合物		<0.01 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/L
水銀及びその化合物		鉄及びその化合物		<0.03 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	銅及びその化合物		<0.01 mg/L
鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物		8.7 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物		<0.005 mg/L
六価クロム化合物	<0.002 mg/L	塩化物イオン		11.1 mg/L
亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		16.1 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	蒸発残留物		73 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.13 mg/L	陰イオン界面活性剤		
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	ジエオスミン		0.000001 mg/L
ハウ素及びその化合物	0.04 mg/L	2-メチルイソボルネオール		<0.000001 mg/L
四塩化炭素		非イオン界面活性剤		
1,4-ジオキサン		フェノール類		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		有機物（全有機炭素(TOC)の量）		0.5 mg/L
ジクロロメタン		pH 値		6.47
テトラクロロエチレン		味		異常なし
トリクロロエチレン		臭 気		異常なし
P F O S 及び P F O A	<0.000005 mg/L	色 度		0.5 度
ベンゼン		濁 度		<0.1 度
塩素酸	0.07 mg/L	遊離残留塩素		0.67 mg/L
クロロ酢酸				
クロロホルム				
ジクロロ酢酸				
ジブロモクロロメタン				
臭素酸				
総トリハロメタン		判定	上記水質項目については、水質基準等に適合	
トリクロロ酢酸				
ブロモジクロロメタン				
検査期日	令和8年7月1日 ～ 令和8年7月10日			
検査機関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課			

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和8年7月8日		
採水地点	浄水池		
水温	17.1℃	ブ ロ モ ホ ル ム	
一般細菌	0 CFU/ml	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	
大腸菌（定性）	陰性	亜鉛及びその化合物	
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	アルミニウム及びその化合物	
水銀及びその化合物		鉄及びその化合物	
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	銅及びその化合物	
鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物	
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	
六価クロム化合物	<0.002 mg/L	塩化物イオン	
亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	
シアン化物イオン及び塩化シアン		蒸発残留物	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11 mg/L	陰イオン界面活性剤	
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	ジエオスミン	
ハウ素及びその化合物	0.04 mg/L	2-メチルイソボルネオール	
四塩化炭素		非イオン界面活性剤	
1,4-ジオキサン		フェノール類	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	
ジクロロメタン		pH 値	
テトラクロロエチレン		味	
トリクロロエチレン		臭 気	
P F O S 及び P F O A		色 度	
ベンゼン		濁 度	
塩素酸	0.08 mg/L	遊離残留塩素	
クロロ酢酸			
クロロホルム			
ジクロロ酢酸			
ジブロモクロロメタン			
臭素酸			
総トリハロメタン		判定	上記水質項目については、水質基準等に適合
トリクロロ酢酸			
ブロモジクロロメタン			
検査期日	令和8年7月8日 ～ 令和8年7月17日		
検査機関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課		