

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「総合浄水場 原水」

	採水箇所	単位	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井
	採水日		R4.4.12	R4.4.20	R4.5.10	R4.5.18	R4.6.7	R4.6.14	R4.7.6	R4.7.13	R4.8.2	R4.8.17	R4.9.6	R4.9.14	R4.10.4	R4.10.18	R4.11.1	R4.11.9
	採水時刻		8:30	9:00	8:30	8:50	8:30	9:10	8:30	9:00	8:30	8:50	8:30	9:00	8:30	9:30	8:30	9:30
	気温	℃	13.5	10.4	15.0	13.9	13.3	17.1	25.0	25.2	24.2	23.7	23.5	24.1	21.2	15.6	11.8	10.4
	水温	℃	6.5	6.7	7.3	6.9	8.0	7.9	16.6	18.7	17.4	18.0	17.5	19.6	17.9	14.4	12.4	11.3

水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	CFU/ml	45	52	19	5	6	29	250	160	180	1,300	95	320	38	39	29	17
	2	大腸菌	MPN/100ml	<1.8	11	<1.8	<1.8	<1.8	2.0	13	4.5	130	33	7.8	4.5	<1.8	49	<1.8	2.0
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005						<0.00005					
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.012	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001						<0.001				<0.001					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.28	0.25	0.25	0.21	0.22	0.16	0.15	0.21	0.23	0.17	0.19	0.23	0.21	0.16	0.15
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05
	14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002					
	15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.001						<0.001					
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001					
	17	ジクロロメタン	mg/L					<0.001						<0.001					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001					
	19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001					
	20	ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001					
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L																
	23	クロロホルム	mg/L																
	24	ジクロロ酢酸	mg/L																
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L																
	26	臭素酸	mg/L																
	27	総トリハロメタン	mg/L																
	28	トリクロロ酢酸	mg/L																
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L																
	30	ブロモホルム	mg/L																
	31	ホルムアルデヒド	mg/L																
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.09	0.18	0.11	0.08	0.07	0.07	0.75	0.32	0.20	6	0.90	0.36	0.24	0.19	0.10	0.11
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.14	0.18	0.10	0.08	0.08	0.09	0.62	0.36	0.35	3	0.70	0.37	0.38	0.24	0.17	0.18
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7	6.1	6.1	6.1	5.6	6.0	5.7	6.7	7.7	5.2	6.2	7.4	8.0	7.5	8.5	8.5
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.018	0.014	0.013	0.012	0.018	0.021	0.040	0.040	0.069	0.11	0.068	0.052	0.090	0.032	0.024	0.021
	38	塩化物イオン	mg/L	9.4	7.9	7.5	7.6	6.8	7.2	5.5	6.5	7.9	5.0	6.4	7.7	8.3	7.1	8.1	8.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17.8	13.7	13.8	13.8	12.4	14.4	12.8	15.0	21.4	11.0	15.4	17.2	18.8	18.3	20.7	20.6
	40	蒸発残留物	mg/L	73	64	58	58	55	55	80	77	81	233	99	83	87	83	86	85
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02						<0.02					
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002		<0.000001		<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002						<0.002				<0.002	
	45	フェノール類	mg/L					<0.0005						<0.0005				<0.0005	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	1.1	2.9	2.0	1.5	3.9	1.7	1.4	1.3	1.6	1.1	1.3
	47	pH値		7.02	7.10	6.85	7.20	6.93	7.12	6.93	6.79	6.86	6.84	6.72	6.82	6.89	7.01	7.23	7.31
	48	味																	
	49	臭気		土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭
	50	色度	度	5.6	5.5	5.4	5.1	6.4	6.9	28.6	17.1	12.5	27.0	17.0	10.4	12.0	11.6	7.1	7.6
	51	濁度	度	4.1	7.9	3.3	2.8	2.1	2.6	24.9	10.7	8.6	239	39.5	13.8	9.0	10.1	4.2	4.1

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「総合浄水場 原水」

		採水箇所	単位	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井
		採水日		R4.12.6	R4.12.14	R5.1.5	R5.1.11	R5.2.1	R5.2.7	R5.3.7	R5.3.15				
		採水時刻		8:30	9:00	9:00	8:30	9:00	8:30	8:30	9:00				
		気温	℃	4.7	4.2	1.8	2.3	0.9	1.4	2.8	3.8	25.2	0.9	12.9	24
		水温	℃	7.4	6.3	4.4	4.0	2.3	3.2	3.9	5.1	19.6	2.3	10.2	24

水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	CFU/ml	48	19	8	9	7	7	90	46	1,300	5	120	24
	2	大腸菌	MPN/100ml	2.0	<1.8	<1.8	2.0	2.0	2.0	6.8	4.5	130	<1.8	12	24
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			24
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005					<0.00005			<0.00005			4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			24
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	24
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	0.003	24
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			24
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.012	<0.004	<0.004	24
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L						<0.001			<0.001			4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.18	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.26	0.33	0.33	0.15	0.22	24
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			24
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.05	0.08	0.02	0.04	24
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002						<0.0002		<0.0002			4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			24
	22	クロロ酢酸	mg/L												0
	23	クロロホルム	mg/L												0
	24	ジクロロ酢酸	mg/L												0
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L												0
	26	臭素酸	mg/L												0
	27	総トリハロメタン	mg/L												0
	28	トリクロロ酢酸	mg/L												0
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L												0
	30	ブロモホルム	mg/L												0
	31	ホルムアルデヒド	mg/L												0
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			24
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.10	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.12	0.14	6	0.03	0.43	24
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.13	0.11	0.09	0.08	0.10	0.09	0.42	0.25	3	0.08	0.35	24
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			24
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.1	8.2	8.6	8.4	8.6	9.0	10.6	9.0	10.6	5.2	7.5	24
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.010	0.014	0.011	0.010	0.020	0.020	0.18	0.070	0.18	0.010	0.041	24
	38	塩化物イオン	mg/L	7.9	8.0	8.6	8.6	8.9	9.1	11.1	10.7	11.1	5.0	7.9	24
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19.7	19.9	20.0	19.9	20.0	20.9	24.8	20.6	24.8	11.0	17.6	24
	40	蒸発残留物	mg/L	81	82	83	80	82	85	101	87	233	55	85	24
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02						<0.02		<0.02			4
	42	ジェオスミン	mg/L		<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	19
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			19
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002			<0.002			4
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005			<0.0005			4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	3.9	0.7	1.3	24
	47	pH値		7.24	7.41	7.26	7.16	7.07	6.98	6.81	6.82	7.41	6.72	7.02	24
	48	味													0
	49	臭気		土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭			24
	50	色度	度	6.8	5.8	5.3	4.9	4.6	4.9	6.5	5.1	28.6	4.6	9.6	24
	51	濁度	度	4.4	2.9	2.1	1.7	1.9	1.9	7.1	7.9	239	1.7	17.3	24

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「総合浄水場 原水」

	採水箇所	単位	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井
	採水日		R4.4.12	R4.4.20	R4.5.10	R4.5.18	R4.6.7	R4.6.14	R4.7.6	R4.7.13	R4.8.2	R4.8.17	R4.9.6	R4.9.14	R4.10.4	R4.10.18	R4.11.1	R4.11.9
	採水時刻		8:30	9:00	8:30	8:50	8:30	9:10	8:30	9:00	8:30	8:50	8:30	9:00	8:30	9:30	8:30	9:30
	気温	℃	13.5	10.4	15.0	13.9	13.3	17.1	25.0	25.2	24.2	23.7	23.5	24.1	21.2	15.6	11.8	10.4
	水温	℃	6.5	6.7	7.3	6.9	8.0	7.9	16.6	18.7	17.4	18.0	17.5	19.6	17.9	14.4	12.4	11.3

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0002						<0.0002					
	8	トルエン	mg/L					<0.001						<0.001					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008※						<0.008※1					
	10	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L																
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001※1						<0.001						<0.001※1	
	14	抱水クロラール	mg/L			<0.001※1						<0.001						<0.001※1	
	15	農薬類	比の和								0.00※1			0.00※2					
	16	残留塩素	mg/L																
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17.8	13.7	13.8	13.8	12.4	14.4	12.8	15.0	21.4	11.0	15.4	17.2	18.8	18.3	20.7	20.6
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.018	0.014	0.013	0.012	0.018	0.021	0.040	0.040	0.069	0.11	0.068	0.052	0.090	0.032	0.024	0.021
	19	遊離炭酸	mg/L			4.4※2						2.9※1						3.8※2	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001						<0.001					
	21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L					<0.001						<0.001					
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L																
	23	臭気強度(TON)			5		1		2		2		20		10		10		10
	24	蒸発残留物	mg/L	73	64	58	58	55	55	80	77	81	233	99	83	87	83	86	85
	25	濁度	度	4.1	7.9	3.3	2.8	2.1	2.6	24.9	10.7	8.6	239	39.5	13.8	9.0	10.1	4.2	4.1
	26	pH値		7.02	7.10	6.85	7.20	6.93	7.12	6.93	6.79	6.86	6.84	6.72	6.82	6.89	7.01	7.23	7.31
	27	腐食性(ランゲリア指数)																	
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	3,600		2,000		390		2,200		1,400		300		96		580	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.09	0.18	0.11	0.08	0.07	0.07	0.75	0.32	0.20	6	0.90	0.36	0.24	0.19	0.10	0.11
	31	PFOS及びPFOA	mg/L											<0.000005 ※3					

そ の 他	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	2	硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.28	0.25	0.25	0.21	0.22	0.16	0.15	0.20	0.23	0.17	0.19	0.23	0.21	0.16	0.15
	3	全窒素	mg/L		0.33		0.27		0.22		0.26		0.82		0.22		0.47		0.17
	4	全リン	mg/L		0.01		0.02		0.01		0.03		0.17		0.02		0.02		0.02
	5	浮遊物質質量(SS)	mg/L		2		<1		1		3		69		7		3		2
	6	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		1.8		1.7		1.6		3.5		5.8		2.9		2.9		2.6
	7	溶存酸素量(DO)	mg/L		11.3		11.3		10.2		9.2		9.2		9.3		10.0		11.0
	8	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.8		0.1		0.2		0.5		0.4		0.5		0.3		0.6
	9	臭化物イオン	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03
	10	硫酸イオン	mg/L	5.5	4.2	4.1	4.0	3.6	3.6	3.7	4.2	4.4	4.7	4.0	5.3	3.9	4.7	5.6	5.6
	11	リン酸イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	12	カリウムイオン	mg/L	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	1.9	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1
	13	カルシウムイオン	mg/L	4.7	3.6	3.6	3.6	3.2	3.4	3.4	4.0	4.6	2.8	4.1	4.6	5.0	4.9	5.6	5.5
	14	マグネシウムイオン	mg/L	1.5	1.2	1.2	1.2	1.0	1.4	1.0	1.2	2.4	0.9	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.7
	15	アルカリ度	mg/L		13.7		14.8		14.7		19.0		13.5		20.7		21.8		24.5
	16	クリプトスポリジウム	個/10L						0※						0※1				0※
	17	ジアルジア	個/10L						0※						0※1				0※
	18	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml		2		1		2		2		10		1		1		1
	19	ダイオキシン類	pg-TEQ/L												0.0095※2				
	20	大腸菌群	MPN/100ml	49	350	17	4.0	46	79	920	540	>1600	>1600	920	>1600	920	130	79	170
	21	トリハロメタン生成能	mg/L							0.047※									
	22	ハロ酢酸生成能	mg/L									0.064※2							

※1 5/12採水

※ 6/27採水

※ 6/20採水

※ 7/12採水

※1 7/13及び

※1 8/29採水

※1 9/22採水

※1 9/26採水

※1 11/8採水

※ 11/16採水

※2 5/20採水

7/25採水

※2 8/1採水

※2 9/6及び

※2 9/20採水

※2 11/17採水

9/26採水

※3 9/21採水

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「総合浄水場 原水」

		採水箇所	単位	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	着水井	最大値	最小値	平均値	測定回数
		採水日		R4.12.6	R4.12.14	R5.1.5	R5.1.11	R5.2.1	R5.2.7	R5.3.7	R5.3.15				
		採水時刻		8:30	9:00	9:00	8:30	9:00	8:30	8:30	9:00				
		気温	℃	4.7	4.2	1.8	2.3	0.9	1.4	2.8	3.8	25.2	0.9	12.9	24
		水温	℃	7.4	6.3	4.4	4.0	2.3	3.2	3.9	5.1	19.6	2.3	10.2	24

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			24
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			24
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	24
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002						<0.0002		<0.0002			4
	8	トルエン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008※						<0.008※		<0.008			4
	10	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			24
	12	二酸化塩素	mg/L												0
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001			<0.001			4
	14	抱水クロラール	mg/L						<0.001			<0.001			4
	15	農薬類	比の和									0.00			2
	16	残留塩素	mg/L												0
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19.7	19.9	20.0	19.9	20.0	20.9	24.8	20.6	24.8	11.0	17.6	24
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.010	0.014	0.011	0.010	0.020	0.020	0.18	0.070	0.18	0.010	0.041	24
	19	遊離炭酸	mg/L						4.0※			4.4	2.9	3.8	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L												0
	23	臭気強度(TON)			10	15		10			5	20	1	8	12
	24	蒸発残留物	mg/L	81	82	83	80	82	85	101	87	233	55	85	24
	25	濁度	度	4.4	2.9	2.1	1.7	1.9	1.9	7.1	7.9	239	1.7	17.3	24
	26	pH値		7.24	7.41	7.26	7.16	7.07	6.98	6.81	6.82	7.41	6.72	7.02	24
	27	腐食性(ランゲリア指数)													0
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	840			250		78	810		3,600	78	1,045	12
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.10	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.12	0.14	6	0.03	0.43	24
	31	PFOS及びPFOA	mg/L									<0.000005			1

そ の 他	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.03	<0.01	<0.01	24
	2	硝酸態窒素	mg/L	0.18	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.26	0.33	0.33	0.15	0.22	24
	3	全窒素	mg/L		0.16	0.23		0.19			0.33	0.82	0.16	0.31	12
	4	全リン	mg/L		0.02	0.02		0.02			0.02	0.17	0.01	0.03	12
	5	浮遊物質質量(SS)	mg/L		<1	<1		<1			2	69	<1	7	12
	6	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		2.0	1.6		1.6			1.7	5.8	1.6	2.5	12
	7	溶存酸素量(DO)	mg/L		11.9	11.7		11.3			11.1	11.9	9.2	10.6	12
	8	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		0.3	0.4		0.8			0.4	0.8	0.1	0.4	12
	9	臭化物イオン	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	<0.02	0.03	24
	10	硫酸イオン	mg/L	5.4	5.3	5.6	3.9	6.2	6.4	7.2	6.0	7.2	3.6	4.9	24
	11	リン酸イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			24
	12	カリウムイオン	mg/L	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.1	1.0	1.9	0.7	1.0	24
	13	カルシウムイオン	mg/L	5.3	5.3	5.3	5.2	5.3	5.6	6.8	5.5	6.8	2.8	4.6	24
	14	マグネシウムイオン	mg/L	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.9	1.7	2.4	0.9	1.5	24
	15	アルカリ度	mg/L		22.7	22.5		22.7			21.0	24.5	13.5	19.3	12
	16	クリプトスポリジウム	個/10L					0※				0			4
	17	ジアルジア	個/10L					0※				0			4
	18	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml		0	0		0			1	10	0	2	12
	19	ダイオキシン類	pg-TEQ/L									0.0095			1
	20	大腸菌群	MPN/100ml	350	22	49	49	33	17	46	46	>1600	4.0	400	24
	21	トリハロメタン生成能	mg/L									0.047			1
	22	ハロ酢酸生成能	mg/L									0.064			1

※ 12/20採水

※ 2/15採水

※ 2/14採水

※ 3/14採水

水質検査結果年間集計(令和4年度)「総合浄水場 浄水」

	採水箇所	単位	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池
	採水日		R4.4.12	R4.4.20	R4.5.10	R4.5.18	R4.6.7	R4.6.14	R4.7.6	R4.7.13	R4.8.2	R4.8.17	R4.9.6	R4.9.14	R4.10.4	R4.10.18	R4.11.1	R4.11.9
	採水時刻		8:30	9:00	8:30	8:50	8:30	9:10	8:30	9:00	8:30	8:50	8:30	9:00	8:30	9:40	8:30	9:30
	気温	℃	5.6	6.8	7.5	8.3	8.3	9.7	15.0	16.8	17.5	18.6	18.4	20.3	19.1	15.8	13.4	12.2
	水温	℃	5.5	5.6	6.2	5.9	6.8	7.2	15.9	17.9	16.8	17.6	17.0	19.2	17.2	13.8	11.8	10.4

水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005						<0.00005					
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001						<0.001				<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.28	0.25	0.25	0.21	0.19	0.14	0.14	0.17	0.21	0.17	0.17	0.20	0.19	0.16	0.14
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
	14 四塩化炭素	mg/L					<0.0002						<0.0002					
	15 1,4-ジオキサン	mg/L					<0.001						<0.001					
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001					
	17 ジクロロメタン	mg/L					<0.001						<0.001					
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001					
	19 トリクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001					
	20 ベンゼン	mg/L					<0.001						<0.001					
	21 塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.13	0.12	0.10	0.12	0.09	0.08	0.07
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002						<0.002		<0.002				<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L					0.001						0.002					
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			0.002						0.003		0.003				0.004	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					<0.001						0.001					
	26 臭素酸	mg/L					<0.001						<0.001					
	27 総トリハロメタン	mg/L					0.002						0.005					
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.002						<0.002		<0.002				0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0.001						0.002					
	30 ブロモホルム	mg/L					<0.001						<0.001					
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008						<0.008				<0.008		<0.008			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.6	7.7	7.7	7.7	7.3	7.5	7.1	7.9	8.4	8.4	8.0	7.9	8.8	8.0	9.1	9.0
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	14.2	12.5	12.1	11.4	10.7	10.7	11.2	12.1	12.8	13.1	13.1	11.3	12.0	11.1	11.0	11.0
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19.0	14.4	14.4	14.2	13.1	14.9	13.6	16.0	22.3	13.3	16.8	17.6	19.2	18.6	21.0	20.9
	40 蒸発残留物	mg/L	77	59	60	61	57	57	62	68	74	62	68	72	79	76	83	84
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02						<0.02					
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002						<0.002				<0.002	
	45 フェノール類	mg/L					<0.0005						<0.0005				<0.0005	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	<0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7
	47 pH値		6.91	6.88	6.77	7.01	6.86	6.96	6.82	6.70	6.66	6.65	6.57	6.71	6.74	6.98	7.00	7.05
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		遊離残留塩素	mg/L	0.70	0.73	0.72	0.69	0.70	0.67	0.72	0.72	0.68	0.73	0.68	0.71	0.72	0.69	0.72

水質検査結果年間集計(令和4年度)「総合浄水場 浄水」

		採水箇所	単位	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
		採水日		R4.12.6	R4.12.14	R5.1.5	R5.1.11	R5.2.1	R5.2.7	R5.3.7	R5.3.15				
		採水時刻		8:30	9:00	9:00	8:30	9:00	8:30	8:30	9:00				
		気温	℃	6.6	5.7	4.6	4.8	3.8	4.9	3.8	4.5	20.3	3.8	10.5	24
		水温	℃	6.8	5.3	3.8	3.9	1.9	2.0	2.9	3.6	19.2	1.9	9.4	24

水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0			24
	2	大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			24
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			24
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005					<0.00005			<0.00005			4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			24
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			24
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			24
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			24
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			24
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L						<0.001			<0.001			4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.18	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.24	0.30	0.30	0.14	0.21	24
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			24
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.06	0.08	0.02	0.04	24
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002						<0.0002		<0.0002			4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	0.13	<0.06	<0.06	24
	22	クロロ酢酸	mg/L						<0.002			<0.002			5
	23	クロロホルム	mg/L	0.001						<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L						<0.002			0.004	<0.002	0.002	5
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	26	臭素酸	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.002						<0.001		0.005	<0.001	0.002	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L						<0.002			0.003	<0.002	<0.002	5
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001						<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L				<0.008					<0.008			5
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			24
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	24
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			24
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			24
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.5	8.7	9.1	8.9	9.1	9.5	11.3	9.8	11.3	7.1	8.5	24
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			24
	38	塩化物イオン	mg/L	11.6	11.7	12.0	11.7	11.3	11.5	15.3	14.7	15.3	10.7	12.1	24
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	20.1	20.4	20.5	20.4	20.5	21.2	25.8	22.2	25.8	13.1	18.4	24
	40	蒸発残留物	mg/L	76	82	84	78	85	83	96	85	96	57	74	24
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02						<0.02		<0.02			4
	42	ジェオスミン	mg/L		<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	19
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			19
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002			<0.002			4
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005			<0.0005			4
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	0.3	24
	47	pH値		7.00	6.96	6.94	6.92	6.93	6.87	6.63	6.51	7.05	6.51	6.84	24
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			24
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			24
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	24
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			24
		遊離残留塩素	mg/L	0.70	0.73	0.69	0.71	0.70	0.69	0.69	0.67	0.73	0.67	0.70	24

水質基準値
100個/mL 以下
検出されないこと
0.003mg/L 以下
0.0005mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.04mg/L 以下
0.01mg/L 以下
10mg/L 以下
0.8mg/L 以下
1.0mg/L 以下
0.002mg/L 以下
0.05mg/L 以下
0.04mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.6mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.06mg/L 以下
0.03mg/L 以下
0.1mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.1mg/L 以下
0.03mg/L 以下
0.03mg/L 以下
0.09mg/L 以下
0.08mg/L 以下
1.0mg/L 以下
0.2mg/L 以下
0.3mg/L 以下
1.0mg/L 以下
200mg/L 以下
0.05mg/L 以下
200mg/L 以下
300mg/L 以下
500mg/L 以下
0.2mg/L 以下
0.00001mg/L 以下
0.00001mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.005mg/L 以下
3mg/L 以下
5.8以上8.6以下
異常でないこと
異常でないこと
5度 以下
2度 以下
0.1mg/L 以上

水質検査結果年間集計(令和4年度)「総合浄水場 浄水」

	採水箇所	単位	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池
	採水日		R4.4.12	R4.4.20	R4.5.10	R4.5.18	R4.6.7	R4.6.14	R4.7.6	R4.7.13	R4.8.2	R4.8.17	R4.9.6	R4.9.14	R4.10.4	R4.10.18	R4.11.1	R4.11.9
	採水時刻		8:30	9:00	8:30	8:50	8:30	9:10	8:30	9:00	8:30	8:50	8:30	9:00	8:30	9:40	8:30	9:30
	気温	℃	5.6	6.8	7.5	8.3	8.3	9.7	15.0	16.8	17.5	18.6	18.4	20.3	19.1	15.8	13.4	12.2
	水温	℃	5.5	5.6	6.2	5.9	6.8	7.2	15.9	17.9	16.8	17.6	17.0	19.2	17.2	13.8	11.8	10.4

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0002						<0.0002					
	8	トルエン	mg/L					<0.001						<0.001					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008※						<0.008※1					
	10	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L																
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001※1						<0.001						<0.001※1	
	14	抱水クロラール	mg/L			<0.001※1						<0.001						<0.001※1	
	15	農薬類	比の和								0.00※			0.00※2					
	16	残留塩素	mg/L	0.70	0.73	0.72	0.69	0.70	0.67	0.72	0.72	0.68	0.73	0.68	0.71	0.72	0.69	0.72	0.72
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19.0	14.4	14.4	14.2	13.1	14.9	13.6	16.0	22.3	13.3	16.8	17.6	19.2	18.6	21.0	20.9
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L			4.5※2						3.3※						4.1※2	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001						<0.001					
	21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L					<0.001						<0.001					
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L																
	23	臭気強度(TON)			<1		<1		<1		<1		<1		<1		<1		<1
	24	蒸発残留物	mg/L	77	59	60	61	57	57	62	68	74	62	68	72	79	76	83	84
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.91	6.88	6.77	7.01	6.86	6.96	6.82	6.70	6.66	6.65	6.57	6.71	6.74	6.98	7.00	7.05
	27	腐食性(ランゲリア指数)			-3.1		-3.0		-3.0		-3.0		-3.2		-2.9		-2.6		-2.5
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	0		0		0		1		0		0		0		0	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.001						<0.001					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03
	31	PFOS及びPFOA	mg/L											<0.000005 ※3					

そ の 他	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	2	硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.28	0.25	0.25	0.21	0.19	0.14	0.14	0.17	0.21	0.17	0.17	0.20	0.19	0.16	0.14
	3	全窒素	mg/L		0.22		0.17		0.14		<0.08		0.14		<0.08		<0.08		0.13
	4	全リン	mg/L		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
	5	臭化物イオン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	6	硫酸イオン	mg/L	6.5	5.0	4.9	4.8	4.4	4.4	4.8	5.5	5.5	8.1	2.9	5.9	4.3	5.6	6.3	6.3
	7	リン酸イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	8	カリウムイオン	mg/L	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	0.9	1.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
	9	カルシウムイオン	mg/L	5.1	3.8	3.8	3.8	3.5	3.6	3.7	4.3	4.8	3.6	4.5	4.7	5.2	5.0	5.6	5.6
	10	マグネシウムイオン	mg/L	1.6	1.2	1.2	1.2	1.1	1.5	1.1	1.3	2.5	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.7
	11	アルカリ度	mg/L		11.8		12.6		13.7		14.2		11.4		17.2		17.5		21.5
	12	クリプトスポリジウム	個/10L						0※						0※1				0※
	13	ジアルジア	個/10L						0※						0※1				0※
	14	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml		0		0		0		0		0		0		0		0
	15	ダイオキシン類	pg-TEQ/L												0.00097※2				
	16	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性

※1 5/12採水

※ 6/27採水

※ 6/20採水

※ 7/13及び

※ 8/29採水

※1 9/22採水

※1 9/26採水

※1 11/8採水

※ 11/16採水

※2 5/20採水

7/25採水

※2 9/6及び

※2 9/20採水

※2 11/17採水

9/26採水

※3 9/21採水

水質検査結果年間集計(令和4年度)「総合浄水場 浄水」

		採水箇所	単位	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	浄水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
		採水日		R4.12.6	R4.12.14	R5.1.5	R5.1.11	R5.2.1	R5.2.7	R5.3.7	R5.3.15				
		採水時刻		8:30	9:00	9:00	8:30	9:00	8:30	8:30	9:00				
		気温	℃	6.6	5.7	4.6	4.8	3.8	4.9	3.8	4.5	20.3	3.8	10.5	24
		水温	℃	6.8	5.3	3.8	3.9	1.9	2.0	2.9	3.6	19.2	1.9	9.4	24

水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			24
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			24
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			24
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002						<0.0002		<0.0002			4
	8	トルエン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008※						<0.008※		<0.008			4
	10	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06			24
	12	二酸化塩素	mg/L												0
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001			<0.001			4
	14	抱水クロラール	mg/L						<0.001			<0.001			4
	15	農薬類	比の和									0.00			2
	16	残留塩素	mg/L	0.70	0.73	0.69	0.71	0.70	0.69	0.69	0.67	0.73	0.67	0.70	24
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	20.1	20.4	20.5	20.4	20.5	21.2	25.8	22.2	25.8	13.1	18.4	24
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			24
	19	遊離炭酸	mg/L						4.0※			4.5	3.3	4.0	4
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L												0
	23	臭気強度(TON)			<1	<1		<1			<1	<1			12
	24	蒸発残留物	mg/L	76	82	84	78	85	83	96	85	96	57	74	24
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			24
	26	pH値		7.00	6.96	6.94	6.92	6.93	6.87	6.63	6.51	7.05	6.51	6.84	24
	27	腐食性(ランゲリア指数)			-2.7	-2.8		-2.8			-3.2	-2.6	-3.2	-2.9	12
	28	従属栄養細菌	CFU/ml	0			0		0	0		1	0	0	12
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001						<0.001		<0.001			4
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	24
	31	PFOS及びPFOA	mg/L									<0.000005			1

そ の 他	1	アンモニア態窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			24
	2	硝酸態窒素	mg/L	0.18	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.24	0.30	0.30	0.14	0.21	24
	3	全窒素	mg/L		0.11	0.12		0.14			0.20	0.22	<0.08	0.11	12
	4	全リン	mg/L		<0.01	<0.01		<0.01			<0.01	<0.01			12
	5	臭化物イオン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			24
	6	硫酸イオン	mg/L	6.2	6.3	6.3	6.4	6.7	6.7	8.0	7.2	8.1	2.9	5.8	24
	7	リン酸イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			24
	8	カリウムイオン	mg/L	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.8	0.6	0.9	24
	9	カルシウムイオン	mg/L	5.4	5.5	5.5	5.4	5.5	5.7	6.9	5.9	6.9	3.5	4.8	24
	10	マグネシウムイオン	mg/L	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	2.1	1.8	2.5	1.1	1.5	24
	11	アルカリ度	mg/L		19.3	19.0		21.0			17.8	21.5	11.4	16.4	12
	12	クリプトスポリジウム	個/10L					0※				0			4
	13	ジアルジア	個/10L					0※				0			4
	14	嫌気性芽胞菌	CFU/100ml		0	0		0			0	0			12
	15	ダイオキシン類	pg-TEQ/L									0.00097			1
	16	大腸菌群	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			24

※ 12/20採水

※ 2/15採水

※ 2/14採水

※ 3/14採水

水質管理目標値
0.02mg/L 以下
0.002mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.004mg/L 以下
0.4mg/L 以下
0.08mg/L 以下
0.6mg/L 以下
0.6mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.02mg/L 以下
1 以下
1mg/L 以下
10mg/L以上100mg/L以下
0.01mg/L 以下
20mg/L 以下
0.3mg/L 以下
0.02mg/L 以下
3mg/L 以下
3 以下
30mg/L以上200mg/L以下
1度 以下
7.5程度
-1以上～極力0
2,000 以下
0.1mg/L 以下
0.1mg/L 以下
0.00005mg/L 以下

水質検査結果年間集計(令和4年度)「弘前受水池」

		採水箇所	単位	弘前受水池	弘前受水池	弘前受水池	弘前受水池	弘前受水池	弘前受水池	弘前受水池	弘前受水池	弘前受水池	弘前受水池	弘前受水池	弘前受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
		採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				
		採水時刻		11:30	11:10	10:50	10:50	11:00	11:20	10:50	10:40	11:10	11:05	10:50	10:50				
		気温	℃	12.0	17.5	14.4	23.0	25.1	24.6	20.7	13.6	6.4	5.5	2.2	7.4	25.1	2.2	14.4	12
		水温	℃	6.6	7.2	7.4	16.0	17.4	17.4	17.8	12.8	7.7	4.3	2.7	3.3	17.8	2.7	10.0	12
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12
	2	大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005			4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001			4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.26	0.20	0.14	0.16	0.16	0.20	0.15	0.17	0.22	0.22	0.25	0.30	0.14	0.20	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.03	0.04	12
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.12	0.13	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.13	<0.06	<0.06	12
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			5
	23	クロロホルム	mg/L			0.002			0.003			0.003			<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.005	0.004		0.005			0.002		0.005	0.002	0.004	5
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002	4
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.005			0.008			0.008			0.002	0.008	0.002	0.006	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003	0.002		0.005			<0.002		0.005	<0.002	0.002	5
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.003			0.003			0.001	0.003	0.001	0.002	4
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			5
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.4	7.9	7.2	7.4	8.4	8.0	8.8	9.1	8.3	9.0	9.5	11.3	11.3	7.2	8.7	12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
	38	塩化物イオン	mg/L	14.1	12.4	10.5	11.5	12.8	13.2	12.1	11.0	11.4	12.0	11.5	15.4	15.4	10.5	12.3	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.6	15.0	12.9	14.1	22.3	17.0	19.3	21.1	19.7	20.6	21.3	25.8	25.8	12.9	19.0	12
	40	蒸発残留物	mg/L	72	64	56	63	74	67	79	84	74	80	86	96	96	56	75	12
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02			1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	7
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001			7
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002							<0.002			1
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005			1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	<0.3	0.4	0.7	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.7	<0.3	<0.3	12
	47	pH値		6.92	6.82	6.92	6.77	6.64	6.55	6.75	7.08	6.99	6.92	6.90	6.60	7.08	6.55	6.82	12
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
		遊離残留塩素	mg/L	0.71	0.62	0.64	0.66	0.63	0.59	0.64	0.59	0.58	0.61	0.61	0.66	0.71	0.58	0.63	12

水質検査結果年間集計(令和4年度)「黒石受水池」

		採水箇所	単位	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池
		採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7					
		採水時刻		9:30	9:20	9:10	9:15	9:10	9:35	9:15	9:00	9:30	9:10	9:10	9:15					
		気温	℃	17.3	17.8	16.6	26.0	28.7	27.0	22.7	13.7	3.0	2.8	3.6	8.5	28.7	2.8	15.6	12	
		水温	℃	6.3	7.8	7.8	16.9	18.2	18.1	17.5	12.1	6.6	3.7	2.7	3.3	18.2	2.7	10.1	12	

水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	12
	2	大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	0	12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005			4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001			4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.26	0.20	0.14	0.16	0.17	0.20	0.16	0.17	0.22	0.21	0.25	0.30	0.14	0.20	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.02	0.04	12
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.12	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.13	<0.06	<0.06	12
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			5
	23	クロロホルム	mg/L			0.001			0.002			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.004	0.003		0.004			<0.002		0.004	<0.002	0.003	5
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.002			0.005			0.005			<0.001	0.005	<0.001	0.003	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.002	<0.002		0.003			<0.002		0.003	<0.002	<0.002	5
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			5
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	0.01	12
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	7.8	7.2	7.2	8.4	8.0	8.7	9.1	8.5	9.0	9.5	11.4	11.4	7.2	8.7	12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
	38	塩化物イオン	mg/L	14.2	12.3	10.5	11.0	12.9	13.2	12.0	11.0	11.5	11.8	11.5	15.3	15.3	10.5	12.3	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.8	14.7	12.8	13.8	22.4	16.8	19.2	21.0	20.1	20.6	21.2	25.9	25.9	12.8	18.9	12
	40	蒸発残留物	mg/L	74	60	55	61	72	68	77	82	77	81	82	96	96	55	74	12
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02			1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	7
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001			7
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002							<0.002			1
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005			1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	<0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12
	47	pH値		6.88	6.80	6.90	6.75	6.62	6.54	6.74	7.05	6.98	6.87	6.91	6.64	7.05	6.54	6.81	12
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
		遊離残留塩素	mg/L	0.72	0.67	0.68	0.71	0.68	0.66	0.68	0.67	0.68	0.69	0.67	0.68	0.72	0.66	0.68	12

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「黒石受水池」

	採水箇所	単位	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	黒石受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				
	採水時刻		9:30	9:20	9:10	9:15	9:10	9:35	9:15	9:00	9:30	9:10	9:10	9:15				
	気温	℃	17.3	17.8	16.6	26.0	28.7	27.0	22.7	13.7	3.0	2.8	3.6	8.5	28.7	2.8	15.6	12
	水温	℃	6.3	7.8	7.8	16.9	18.2	18.1	17.5	12.1	6.6	3.7	2.7	3.3	18.2	2.7	10.1	12

[illegible][illegible]

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「五所川原受水池」

	採水箇所	単位	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7								
	採水時刻		11:30	11:05	11:00	10:55	11:00	11:15	11:00	10:55	11:10	11:10	11:10	10:50								
	気温	℃	16.0	16.1	14.5	26.8	25.1	24.4	21.2	15.4	7.8	5.4	6.1	8.1	26.8	5.4	15.6	12				
	水温	℃	6.8	7.7	9.3	17.4	18.8	19.0	18.2	12.9	7.1	4.7	3.5	3.9	19.0	3.5	10.8	12				

水質基準項目	1 一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	
	2 大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			12	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12	
	4 水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005		4	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		12	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		4	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.26	0.20	0.14	0.16	0.16	0.20	0.15	0.17	0.22	0.22	0.25	0.30	0.14	0.20	12
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			12
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.03	0.05	12
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
	15 1,4-ジオキサン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	20 ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	21 塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.12	0.13	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.13	<0.06	<0.06	12
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			5
	23 クロロホルム	mg/L			0.002			0.003			0.002			<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.005	0.004		0.005			0.002		0.005	0.002	0.004	5
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001	0.001	4
	26 臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	27 総トリハロメタン	mg/L			0.005			0.008			0.005			0.002	0.008	0.002	0.005	4
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003	0.003		0.005			<0.002		0.005	<0.002	0.002	5
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002	4
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			5
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12	
34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12	
35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.4	7.9	7.2	7.5	8.4	8.0	8.8	9.1	8.4	9.0	9.5	11.3	11.3	7.2	8.7	12	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12	
38 塩化物イオン	mg/L	14.1	12.5	10.5	11.2	12.8	13.2	12.1	11.0	11.4	11.9	11.5	15.3	15.3	10.5	12.3	12	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.5	15.0	12.9	14.4	22.4	17.0	19.3	21.1	19.9	20.6	21.3	25.8	25.8	12.9	19.0	12	
40 蒸発残留物	mg/L	74	63	55	62	75	70	77	83	75	81	84	97	97	55	75	12	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02			1	
42 ジェオスミン	mg/L	0.000002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001		7	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			7	
44 非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002							<0.002			1	
45 フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005			1	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3	12	
47 pH値		6.79	6.76	6.89	6.76	6.62	6.57	6.75	7.06	6.99	6.87	6.95	6.60	7.06	6.57	6.80	12	
48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	
50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	
51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	
	遊離残留塩素	mg/L	0.70	0.62	0.63	0.68	0.63	0.60	0.64	0.58	0.64	0.61	0.63	0.63	0.70	0.58	0.63	12

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「五所川原受水池」

	採水箇所	単位	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	五所川原受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7								
	採水時刻		11:30	11:05	11:00	10:55	11:00	11:15	11:00	10:55	11:10	11:10	11:10	10:50								
	気温	℃	16.0	16.1	14.5	26.8	25.1	24.4	21.2	15.4	7.8	5.4	6.1	8.1	26.8	5.4	15.6	12				
	水温	℃	6.8	7.7	9.3	17.4	18.8	19.0	18.2	12.9	7.1	4.7	3.5	3.9	19.0	3.5	10.8	12				

[illegible][illegible]

水質検査結果年間集計(令和4年度)「平川新屋受水池」

		採水箇所	単位	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
		採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7						
		採水時刻		10:35	10:10	10:00	10:00	10:05	10:30	10:00	9:50	10:20	10:10	10:05	10:05						
		気温	℃	15.8	19.0	16.9	24.8	26.9	26.9	22.8	15.1	8.5	6.8	6.1	10.0			26.9	6.1	16.6	12
		水温	℃	8.5	11.7	12.8	17.8	19.4	20.1	19.3	14.6	10.2	6.6	5.4	5.2			20.1	5.2	12.6	12

水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12
	2	大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005				4
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			12
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			12
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001	<0.001				4
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.26	0.20	0.14	0.16	0.16	0.20	0.16	0.17	0.22	0.21	0.25	0.30	0.14	0.20			12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.02	0.04			12
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002				4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				4
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				4
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				4
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				4
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				4
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.12	0.13	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.13	<0.06	<0.06			12
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002				5
	23	クロロホルム	mg/L			0.002			0.003			0.003			<0.001	0.003	<0.001	0.002			4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.004	0.003		0.005			0.002		0.005	0.002	0.003			5
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001	0.001			4
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			4
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.005			0.008			0.007			0.002	0.008	0.002	0.006			4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003	0.002		0.005			<0.002		0.005	<0.002	0.002			5
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.003			0.003			0.001	0.003	0.001	0.002			4
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008				5
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01			12
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	7.9	7.2	7.4	8.4	8.1	8.8	9.1	8.4	9.0	9.4	11.3	11.3	7.2	8.7			12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
	38	塩化物イオン	mg/L	14.2	12.5	10.6	11.3	12.8	13.3	12.1	11.1	11.5	12.2	11.5	15.3	15.3	10.6	12.4			12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.8	14.9	12.9	14.0	22.3	17.0	20.7	21.2	19.9	20.7	21.2	25.8	25.8	12.9	19.1			12
	40	蒸発残留物	mg/L	75	64	58	62	74	70	78	86	77	79	84	95	95	58	75			12
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02	<0.02				1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001			7
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			7
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002							<0.002	<0.002				1
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005	<0.0005				1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	<0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3			12
	47	pH値		6.86	6.77	6.85	6.71	6.61	6.56	6.75	7.04	6.99	6.90	6.93	6.55	7.04	6.55	6.79			12
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
		遊離残留塩素	mg/L	0.68	0.59	0.62	0.61	0.63	0.57	0.62	0.58	0.59	0.61	0.58	0.66	0.68	0.57	0.61			12

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「平川新屋受水池」

	採水箇所	単位	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	平川新屋受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				
	採水時刻		10:35	10:10	10:00	10:00	10:05	10:30	10:00	9:50	10:20	10:10	10:05	10:05				
	気温	℃	15.8	19.0	16.9	24.8	26.9	26.9	22.8	15.1	8.5	6.8	6.1	10.0	26.9	6.1	16.6	12
	水温	℃	8.5	11.7	12.8	17.8	19.4	20.1	19.3	14.6	10.2	6.6	5.4	5.2	20.1	5.2	12.6	12

[illegible][illegible]

水質検査結果年間集計(令和4年度)「平川金屋受水池」

		採水箇所	単位	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
		採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7							
		採水時刻		10:05	9:45	9:40	9:40	9:45	10:00	9:40	9:30	10:00	9:45	9:40	9:40							
		気温	℃	17.9	17.5	16.4	26.5	27.5	27.1	22.7	13.2	4.2	3.4	4.3	8.9				27.5	3.4	15.8	12
		水温	℃	6.9	6.8	7.4	16.4	17.3	17.8	17.8	12.3	6.6	4.0	2.9	3.2				17.8	2.9	10.0	12
水 質 基 準 項 目		1 一般細菌	CFU/ml	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	12			
		2 大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12			
		3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12			
		4 水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005	4			
		5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12			
		6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12			
		7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12			
		8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12			
		9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12			
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		<0.001	4			
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.26	0.20	0.14	0.16	0.17	0.20	0.15	0.17	0.21	0.22	0.25	0.30	0.14	0.20	12			
		12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12			
		13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.06	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.02	0.05	12			
		14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		<0.0002	4			
		15 1,4-ジオキサン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	4			
		16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	4			
		17 ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	4			
		18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	4			
		19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	4			
		20 ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	4			
		21 塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.13	0.13	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.13	<0.06	<0.06	12			
		22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002		<0.002	5			
		23 クロロホルム	mg/L			0.002			0.002			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.002	4			
		24 ジクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.004	0.003		0.005			0.002		0.005	0.002	0.003	5			
		25 ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	<0.001	0.001	4			
		26 臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	4			
		27 総トリハロメタン	mg/L			0.004			0.006			0.005			0.001	0.006	0.001	0.004	4			
		28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003	<0.002		0.004			<0.002		0.004	<0.002	<0.002	5			
		29 ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.002			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.002	4			
		30 ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		<0.001	4			
		31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	5			
		32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12			
		33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12			
		34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12			
		35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12			
		36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.4	7.8	7.2	7.3	8.4	8.0	8.8	9.1	8.5	9.0	9.5	11.3	11.3	7.2	8.7	12			
		37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12			
		38 塩化物イオン	mg/L	14.1	12.4	10.6	11.4	12.9	13.2	12.0	11.0	11.4	11.8	11.5	15.3	15.3	10.6	12.3	12			
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.6	14.9	12.7	13.9	22.3	16.8	19.4	21.2	20.0	20.7	21.2	25.8	25.8	12.7	19.0	12			
		40 蒸発残留物	mg/L	75	62	55	61	74	71	80	83	79	79	85	98	98	55	75	12			
		41 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02			1			
		42 ジェオスミン	mg/L	0.000002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	7			
		43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001			7			
		44 非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002							<0.002			1			
		45 フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005			1			
		46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	<0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3	12			
		47 pH値		6.86	6.74	6.83	6.70	6.60	6.54	6.75	7.08	6.99	6.88	6.87	6.58	7.08	6.54	6.78	12			
		48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12			
		49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12			
		50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12			
		51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12			
		遊離残留塩素	mg/L	0.72	0.65	0.66	0.69	0.65	0.64	0.65	0.63	0.63	0.64	0.63	0.66	0.72	0.63	0.65	12			

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「平川金屋受水池」

	採水箇所	単位	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	平川金屋受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7					
	採水時刻		10:05	9:45	9:40	9:40	9:45	10:00	9:40	9:30	10:00	9:45	9:40	9:40					
	気温	℃	17.9	17.5	16.4	26.5	27.5	27.1	22.7	13.2	4.2	3.4	4.3	8.9	27.5	3.4	15.8	12	
	水温	℃	6.9	6.8	7.4	16.4	17.3	17.8	17.8	12.3	6.6	4.0	2.9	3.2	17.8	2.9	10.0	12	

[illegible][illegible]

水質検査結果年間集計(令和4年度)「青森受水池」

	採水箇所	単位	青森受水池	青森受水池	青森受水池	青森受水池	青森受水池	青森受水池	青森受水池	青森受水池	青森受水池	青森受水池	青森受水池	青森受水池	青森受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7					
	採水時刻		10:50	10:30	10:25	10:25	10:20	10:40	10:20	10:20	10:40	10:40	10:30	10:20					
	気温	℃	19.2	16.6	15.7	27.5	26.9	24.9	21.4	13.8	4.0	3.0	5.1	6.1		27.5	3.0	15.4	12
	水温	℃	7.4	6.6	8.3	16.7	17.4	17.4	17.6	12.2	7.2	3.9	2.7	3.3		17.6	2.7	10.1	12

水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12		
	2	大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		12		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		12		
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005	4		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12		
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001	4		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.27	0.20	0.14	0.16	0.17	0.20	0.15	0.17	0.21	0.21	0.25	0.30	0.14	0.20	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		12	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.06	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.02	0.05	12
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		4	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.12	0.13	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.13	<0.06	<0.06	12
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002		5	
	23	クロロホルム	mg/L			0.002			0.003			0.002			<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.004	0.003		0.005			0.002		0.005	0.002	0.003	5
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001	0.001	4
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.005			0.008			0.005			0.002	0.008	0.002	0.005	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003	0.002		0.004			<0.002		0.004	<0.002	0.002	5
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002	4
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008			<0.008			<0.008		5	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		12	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		12	
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		12	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.4	8.1	7.2	7.4	8.4	8.0	8.8	9.1	8.5	9.0	9.5	11.3	11.3	7.2	8.7	12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		12	
	38	塩化物イオン	mg/L	14.0	12.7	10.6	11.6	12.9	13.2	12.1	11.0	11.5	11.8	11.5	15.4	15.4	10.6	12.4	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.4	15.3	12.9	14.3	22.4	17.0	19.4	21.2	20.0	20.6	21.3	25.8	25.8	12.9	19.0	12
	40	蒸発残留物	mg/L	73	62	55	62	74	69	77	84	78	80	84	96	96	55	74	12
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02			1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			7
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002							<0.002			1
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005			1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3	12
	47	pH値		6.86	6.75	6.83	6.70	6.60	6.55	6.74	7.07	6.92	6.94	6.95	6.63	7.07	6.55	6.80	12
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
		遊離残留塩素	mg/L	0.74	0.64	0.66	0.69	0.65	0.61	0.64	0.62	0.67	0.64	0.64	0.67	0.74	0.61	0.66	12

水質検査結果年間集計(令和4年度)「藤崎受水池」

	採水箇所	単位	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7					
	採水時刻		12:20	11:55	11:40	11:40	11:40	12:10	11:30	11:25	11:50	11:55	11:50	11:40					
	気温	℃	18.8	21.0	16.3	25.9	27.2	27.4	21.9	14.5	5.4	5.9	5.2	9.0		27.4	5.2	16.5	12
	水温	℃	6.7	8.8	8.8	17.0	18.6	18.7	18.4	12.9	7.3	5.0	3.8	3.9		18.7	3.8	10.8	12

水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	
	2 大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		12	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		12	
	4 水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005		4	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		12	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		4	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.27	0.20	0.14	0.16	0.17	0.20	0.15	0.17	0.21	0.21	0.25	0.30	0.14	0.20	12
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		12	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.03	0.04	12
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		4	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	20 ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	21 塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.12	0.13	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.13	<0.06	<0.06	12
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002		5	
	23 クロロホルム	mg/L			0.002			0.003			0.002			<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.004	0.003		0.005			0.002		0.005	0.002	0.003	5
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001	0.001	4
	26 臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	27 総トリハロメタン	mg/L			0.005			0.008			0.005			0.002	0.008	0.002	0.005	4
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003	0.002		0.005			<0.002		0.005	<0.002	0.002	5
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002	4
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008			<0.008			<0.008		5	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		12	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		12	
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		12	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.4	8.1	7.2	7.4	8.4	8.0	8.8	9.1	8.5	8.9	9.5	11.3	11.3	7.2	8.7	12
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		12	
	38 塩化物イオン	mg/L	14.0	12.6	10.6	11.3	12.9	13.2	12.1	11.0	11.4	11.9	11.5	15.3	15.3	10.6	12.3	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.5	15.4	13.0	14.3	22.5	17.1	19.5	21.3	20.0	20.6	21.3	25.9	25.9	13.0	19.1	12
	40 蒸発残留物	mg/L	74	64	55	63	76	70	78	85	76	79	85	97	97	55	75	12
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02			1
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			7
	44 非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002							<0.002			1
	45 フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005			1
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	<0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12
	47 pH値		6.89	6.78	6.87	6.74	6.62	6.56	6.75	7.07	7.05	6.87	6.79	6.59	7.07	6.56	6.80	12
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
	遊離残留塩素	mg/L	0.72	0.62	0.64	0.67	0.63	0.59	0.63	0.60	0.62	0.62	0.62	0.65	0.72	0.59	0.63	12

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「藤崎受水池」

	採水箇所	単位	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	藤崎受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7					
	採水時刻		12:20	11:55	11:40	11:40	11:40	12:10	11:30	11:25	11:50	11:55	11:50	11:40					
	気温	℃	18.8	21.0	16.3	25.9	27.2	27.4	21.9	14.5	5.4	5.9	5.2	9.0	27.4	5.2	16.5	12	
	水温	℃	6.7	8.8	8.8	17.0	18.6	18.7	18.4	12.9	7.3	5.0	3.8	3.9	18.7	3.8	10.8	12	

[illegible][illegible]

水質検査結果年間集計(令和4年度)「藤崎常盤受水池」

	採水箇所	単位	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				
	採水時刻		9:45	9:40	9:30	9:30	9:25	9:50	9:30	9:25	9:40	9:40	9:30	9:20				
	気温	℃	17.0	16.2	14.0	25.5	25.9	23.1	20.7	12.0	3.4	2.6	3.4	5.1	25.9	2.6	14.1	12
	水温	℃	7.2	6.4	8.7	15.8	17.3	18.2	17.7	13.0	8.1	4.6	3.6	3.9	18.2	3.6	10.4	12

水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12		
	2	大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		12		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		12		
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005		4		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12		
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		12		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		4	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.26	0.20	0.13	0.17	0.16	0.20	0.16	0.17	0.21	0.21	0.25	0.30	0.13	0.20	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		12	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.08	0.08	0.02	0.04	12
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		4	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.10	0.12	0.13	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.13	<0.06	<0.06	12
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002		5	
	23	クロロホルム	mg/L			0.002			0.003			0.003			<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.005	0.004		0.006			0.002		0.006	0.002	0.004	5
	25	ジブromokクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002	4
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.005			0.008			0.008			0.002	0.008	0.002	0.006	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.004	0.003		0.006			<0.002		0.006	<0.002	0.003	5
	29	ブromोजクロロメタン	mg/L			0.002			0.003			0.003			0.001	0.003	0.001	0.002	4
	30	ブromホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008			<0.008			<0.008		5	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		12	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		12	
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		12	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	7.8	7.2	7.4	8.4	8.0	8.7	9.1	8.4	9.0	9.4	11.3	11.3	7.2	8.7	12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		12	
	38	塩化物イオン	mg/L	14.2	12.3	10.6	11.4	12.9	13.3	12.0	11.0	11.6	12.2	11.4	15.4	15.4	10.6	12.4	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.8	14.7	12.8	14.1	22.3	17.0	19.1	20.9	19.8	20.8	21.0	25.8	25.8	12.8	18.9	12
	40	蒸発残留物	mg/L	74	62	54	62	76	70	77	84	76	81	82	96	96	54	74	12
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02			1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			7
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002							<0.002			1
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005			1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3	12
	47	pH値		6.86	6.73	6.81	6.68	6.60	6.56	6.74	7.08	6.93	6.86	6.87	6.67	7.08	6.56	6.78	12
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
		遊離残留塩素	mg/L	0.70	0.65	0.65	0.63	0.63	0.59	0.58	0.58	0.61	0.61	0.62	0.68	0.70	0.58	0.63	12

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「藤崎常盤受水池」

採水箇所	単位	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	藤崎常盤受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7					
採水時刻		9:45	9:40	9:30	9:30	9:25	9:50	9:30	9:25	9:40	9:40	9:30	9:20					
気温	℃	17.0	16.2	14.0	25.5	25.9	23.1	20.7	12.0	3.4	2.6	3.4	5.1	25.9	2.6	14.1	12	
水温	℃	7.2	6.4	8.7	15.8	17.3	18.2	17.7	13.0	8.1	4.6	3.6	3.9	18.2	3.6	10.4	12	

[illegible][illegible]

水質検査結果年間集計(令和4年度)「板柳受水池」

	採水箇所	単位	板柳受水池	板柳受水池	板柳受水池	板柳受水池	板柳受水池	板柳受水池	板柳受水池	板柳受水池	板柳受水池	板柳受水池	板柳受水池	板柳受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				
	採水時刻		12:50	12:10	12:20	11:55	12:10	12:25	12:10	12:10	12:20	12:10	12:30	12:10				
	気温	℃	12.5	16.2	16.0	27.8	23.0	23.7	22.0	18.2	10.8	7.1	6.0	6.9	27.8	6.0	15.8	12
	水温	℃	6.9	8.3	10.7	16.0	17.7	18.7	18.3	14.3	10.1	5.9	4.6	4.3	18.7	4.3	11.3	12

水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	
	2 大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		12	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		12	
	4 水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005		4	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		12	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		4	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.26	0.19	0.13	0.17	0.16	0.20	0.15	0.17	0.21	0.22	0.25	0.30	0.13	0.20	12
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		12	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.02	0.04	12
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		4	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	20 ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	21 塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.10	0.12	0.13	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.13	<0.06	<0.06	12
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002		5	
	23 クロロホルム	mg/L			0.003			0.004			0.004			<0.001	0.004	<0.001	0.003	4
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.005	0.004		0.007			0.003		0.007	0.003	0.004	5
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.002			0.002	0.002	0.001	0.002	4
	26 臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	27 総トリハロメタン	mg/L			0.006			0.010			0.009			0.003	0.010	0.003	0.007	4
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.004	0.003		0.007			0.002		0.007	0.002	0.004	5
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.004			0.003			0.001	0.004	0.001	0.002	4
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		4	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008			<0.008			<0.008		5	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		12	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		12	
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		12	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	7.8	7.0	7.5	8.4	8.0	8.7	9.1	8.4	8.9	9.4	11.3	11.3	7.0	8.7	12
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		12	
	38 塩化物イオン	mg/L	14.2	12.4	10.4	11.5	12.8	13.1	11.9	11.0	11.4	12.0	11.5	15.5	15.5	10.4	12.3	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.7	14.9	12.6	14.5	22.4	17.1	19.2	21.2	19.9	20.6	21.2	25.9	25.9	12.6	19.0	12
	40 蒸発残留物	mg/L	75	61	55	63	74	69	78	83	76	79	81	98	98	55	74	12
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02		1	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		7	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002							<0.002		1	
	45 フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005		1	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3	12
	47 pH値		6.87	6.72	6.83	6.67	6.62	6.55	6.74	7.06	6.97	6.87	6.90	6.67	7.06	6.55	6.79	12
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12	
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12	
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		12	
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		12	
	遊離残留塩素	mg/L	0.66	0.62	0.64	0.57	0.59	0.54	0.56	0.52	0.60	0.55	0.61	0.66	0.66	0.52	0.59	12

水質検査結果年間集計(令和4年度)「鶴田受水池」

	採水箇所	単位	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				
	採水時刻		12:15	11:40	11:45	11:25	11:40	11:55	11:30	11:30	11:50	11:40	11:50	11:30				
	気温	℃	20.0	17.4	16.0	29.0	26.5	24.9	21.6	16.4	4.5	4.3	5.6	6.9	29.0	4.3	16.1	12
	水温	℃	7.7	7.6	9.5	16.7	18.4	18.7	18.2	13.6	8.1	4.9	3.7	4.3	18.7	3.7	11.0	12

水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
	2	大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	0	12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			12	
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005		4	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		12	
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		12	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		12	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		4	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.26	0.21	0.14	0.17	0.17	0.20	0.16	0.17	0.21	0.21	0.25	0.30	0.14	0.20	12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.03	0.05	12
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002			4
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.10	0.13	0.13	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.13	<0.06	<0.06	12
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			5
	23	クロロホルム	mg/L			0.002			0.003			0.003			<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.005	0.004		0.006			0.002		0.006	0.002	0.004	5
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			0.001			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002	4
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.005			0.008			0.008			0.002	0.008	0.002	0.006	4
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.004	0.003		0.006			<0.002		0.006	<0.002	0.003	5
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.003			0.003			0.001	0.003	0.001	0.002	4
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001			4
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008			<0.008			<0.008			5
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			12
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			12
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	7.8	7.3	7.4	8.4	8.0	8.7	9.1	8.4	9.0	9.4	11.3	11.3	7.3	8.7	12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			12
	38	塩化物イオン	mg/L	14.2	12.4	10.7	11.6	12.8	13.2	12.0	11.0	11.3	12.2	11.4	15.5	15.5	10.7	12.4	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.8	14.9	13.1	14.2	22.5	17.1	19.2	21.0	19.8	20.8	21.2	25.9	25.9	13.1	19.0	12
	40	蒸発残留物	mg/L	74	62	55	61	74	68	78	82	75	79	83	96	96	55	74	12
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02			1
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	7
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			7
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002							<0.002			1
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005			1
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3	12
	47	pH値		6.83	6.71	6.80	6.66	6.61	6.53	6.73	7.08	6.98	6.91	6.99	6.68	7.08	6.53	6.79	12
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12
		遊離残留塩素	mg/L	0.68	0.63	0.64	0.62	0.62	0.56	0.56	0.56	0.62	0.61	0.62	0.66	0.68	0.56	0.62	12

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「鶴田受水池」

	採水箇所	単位	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	鶴田受水池	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7					
	採水時刻		12:15	11:40	11:45	11:25	11:40	11:55	11:30	11:30	11:50	11:40	11:50	11:30					
	気温	℃	20.0	17.4	16.0	29.0	26.5	24.9	21.6	16.4	4.5	4.3	5.6	6.9	29.0	4.3	16.1	12	
	水温	℃	7.7	7.6	9.5	16.7	18.4	18.7	18.2	13.6	8.1	4.9	3.7	4.3	18.7	3.7	11.0	12	

[illegible][illegible]

水質検査結果年間集計(令和4年度)「西北事業部」

		採水箇所	単位	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	最大値	最小値	平均値	測定回数
		採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7			
		採水時刻		10:25	10:10	10:00	10:05	10:00	10:15	10:00	10:00	10:10	10:10	10:00	9:30			
		気温	℃	17.0	16.7	16.3	27.5	26.4	24.7	22.6	17.6	6.2	5.9	5.2	7.3	27.5	5.2	16.1
		水温	℃	6.3	5.9	7.8	16.7	17.5	17.1	17.3	12.3	7.2	4.4	3.1	3.6	17.5	3.1	9.9
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1
	2	大腸菌	MPN/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001					<0.001		<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.27	0.20	0.14	0.16	0.17	0.20	0.15	0.17	0.21	0.21	0.25	0.30	0.14	0.20
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	0.06	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.02	0.05
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.11	0.12	0.13	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.13	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002		
	23	クロロホルム	mg/L			0.002			0.002			0.002			<0.001	0.002	<0.001	0.002
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.004	0.003		0.005			0.002		0.005	0.002	0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	<0.001	0.001
	26	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L			0.004			0.007			0.005			0.001	0.007	0.001	0.004
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003	0.002		0.004			<0.002		0.004	<0.002	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			0.002			0.003			0.002			<0.001	0.003	<0.001	0.002
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008			<0.008			<0.008		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.1	8.0	7.2	7.4	8.4	8.0	8.8	9.1	8.5	9.0	9.5	11.3	11.3	7.2	8.7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	38	塩化物イオン	mg/L	13.9	12.6	10.6	11.6	12.9	13.0	12.1	11.0	11.5	11.8	11.5	15.4	15.4	10.6	12.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	18.9	15.2	12.8	14.1	22.3	16.8	19.3	21.1	20.1	20.6	21.3	25.8	25.8	12.8	19.0
	40	蒸発残留物	mg/L	76	61	55	63	74	69	77	82	75	80	83	96	96	55	74
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02							<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.002							<0.002		
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005							<0.0005		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	<0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
	47	pH値		6.83	6.67	6.78	6.65	6.61	6.53	6.73	7.06	6.98	6.88	6.89	6.68	7.06	6.53	6.77
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
		遊離残留塩素	mg/L	0.72	0.66	0.67	0.71	0.66	0.63	0.63	0.62	0.68	0.62	0.64	0.66	0.72	0.62	0.66

水質検査結果年間集計(令和4年度) 「西北事業部」

	採水箇所	単位	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	西北事業部	最大値	最小値	平均値	測定回数
	採水日		R4.4.12	R4.5.10	R4.6.7	R4.7.6	R4.8.2	R4.9.6	R4.10.4	R4.11.1	R4.12.6	R5.1.11	R5.2.7	R5.3.7				
	採水時刻		10:25	10:10	10:00	10:05	10:00	10:15	10:00	10:00	10:10	10:10	10:00	9:30				
	気温	℃	17.0	16.7	16.3	27.5	26.4	24.7	22.6	17.6	6.2	5.9	5.2	7.3	27.5	5.2	16.1	12
	水温	℃	6.3	5.9	7.8	16.7	17.5	17.1	17.3	12.3	7.2	4.4	3.1	3.6	17.5	3.1	9.9	12

[illegible][illegible]