

浄水水質検査結果書

採 水 年 月 日	令 和 7 年 7 月 1 日			
採 水 地 点	浄 水 池			
水 温	15.9 ℃	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		<0.008 mg/L
一 般 細 菌	0 CFU/ml	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		<0.01 mg/L
大 腸 菌 (定 性)	陰性	アルミニウム及びその化合物		<0.01 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	鉄 及 び そ の 化 合 物		<0.03 mg/L
水 銀 及 び そ の 化 合 物		銅 及 び そ の 化 合 物		<0.01 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物		8.3 mg/L
鉛 及 び そ の 化 合 物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物		<0.005 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	塩 化 物 イ オ ン		24.3 mg/L
六 価 ク ロ ム 化 合 物	<0.002 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		16.6 mg/L
亜 硝 酸 態 窒 素	<0.004 mg/L	蒸 発 残 留 物		68 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23 mg/L	ジ エ オ ス ミ ン		0.000002 mg/L
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	2-メチルイソボルネオール		<0.000001 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		
四 塩 化 炭 素		フ ェ ノ ー ル 類		
1,4- ジ オ キ サ ン		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		pH 値		6.67
ジ ク ロ ロ メ タ ン		味		異常なし
テトラクロロエチレン		臭 気		異常なし
トリクロロエチレン		色 度		<0.5 度
ベンゼン		濁 度		<0.1 度
塩 素 酸	0.25 mg/L	遊 離 残 留 塩 素		0.70 mg/L
ク ロ ロ 酢 酸				
ク ロ ロ ホ ル ム				
ジ ク ロ ロ 酢 酸				
ジブロモクロロメタン				
臭 素 酸				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		判定	上記水質項目については、水質基準等に適合	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン				
ブ ロ モ ホ ル ム				
検 査 期 日	令和7年7月1日 ～ 令和7年7月4日			
検 査 機 関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課			

浄水水質検査結果書

採 水 年 月 日	令 和 7 年 7 月 9 日			
採 水 地 点	浄 水 池			
水 温	17.9 ℃	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		
一 般 細 菌	0 CFU/ml	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		<0.01 mg/L
大 腸 菌 (定 性)	陰性	アルミニウム及びその化合物		0.01 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	鉄 及 び そ の 化 合 物		<0.03 mg/L
水 銀 及 び そ の 化 合 物		銅 及 び そ の 化 合 物		<0.01 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物		8.5 mg/L
鉛 及 び そ の 化 合 物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物		<0.005 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	塩 化 物 イ オ ン		12.0 mg/L
六 価 ク ロ ム 化 合 物	<0.002 mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		17.4 mg/L
亜 硝 酸 態 窒 素	<0.004 mg/L	蒸 発 残 留 物		72 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.13 mg/L	ジ エ オ ス ミ ン		0.000003 mg/L
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	2-メチルイソボルネオール		<0.000001 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		
四 塩 化 炭 素		フ ェ ノ ー ル 類		
1,4- ジ オ キ サ ン		有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		pH 値		6.68
ジ ク ロ ロ メ タ ン		味		異常なし
テトラクロロエチレン		臭 気		異常なし
トリクロロエチレン		色 度		<0.5 度
ベンゼン		濁 度		<0.1 度
塩 素 酸	0.11 mg/L	遊 離 残 留 塩 素		0.70 mg/L
ク ロ ロ 酢 酸				
ク ロ ロ ホ ル ム				
ジ ク ロ ロ 酢 酸				
ジブロモクロロメタン				
臭 素 酸				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		判定	上記水質項目については、水質基準等に適合	
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン				
ブ ロ モ ホ ル ム				
検 査 期 日	令和7年7月9日 ～ 令和7年7月15日			
検 査 機 関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課			