浄水水質検査結果書

採水年月日	令和8年9月1日		
採水地点	浄水池		
水温	18.6 ℃	ブロモホルム	<0.001 mg/L
一般細菌	0 CFU/ml	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L
大腸菌（定性）	陰性	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L
水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	鉄及びその化合物	<0.03 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	銅及びその化合物	<0.01 mg/L
鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物	8.4 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/L
六価クロム化合物	<0.002 mg/L	塩化物イオン	12.6 mg/L
亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	18.4 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	蒸発残留物	77 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.16 mg/L	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	ジェオスミン	<0.000001 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L
1,4-ジオキサン	<0.001 mg/L	フェノール類	<0.0005 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/L	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.4 mg/L
ジクロロメタン	<0.001 mg/L	pH値	6.37
テトラクロロエチレン	<0.001 mg/L	味	異常なし
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	臭気	異常なし
PFOS及びPFOA	<0.000005 mg/L	色度	<0.5 度
ベンゼン	<0.001 mg/L	濁度	<0.1 度
塩素酸	0.09 mg/L	遊離残留塩素	0.76 mg/L
クロロ酢酸	<0.002 mg/L		
クロロホルム	0.005 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.009 mg/L		
ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/L		
臭素酸	<0.001 mg/L		
総トリハロメタン	0.008 mg/L	判定	上記水質項目については、水質基準等に適合
トリクロロ酢酸	0.004 mg/L		
ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L		
検査期日	令和8年9月1日 ～ 令和8年9月8日		
検査機関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課		

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和8年9月9日		
採水地点	浄水池		
水温	17.6 ℃	ブロモホルム	
一般細菌	0 CFU/ml	ホルムアルデヒド	
大腸菌（定性）	陰性	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L
水銀及びその化合物		鉄及びその化合物	<0.03 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	銅及びその化合物	<0.01 mg/L
鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/L
六価クロム化合物	<0.002 mg/L	塩化物イオン	13.4 mg/L
亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	16.7 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン		蒸発残留物	78 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.17 mg/L	陰イオン界面活性剤	
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	ジェオスミン	<0.000001 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L
四塩化炭素		非イオン界面活性剤	
1,4-ジオキサン		フェノール類	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.5 mg/L
ジクロロメタン		pH値	6.31
テトラクロロエチレン		味	異常なし
トリクロロエチレン		臭気	異常なし
PFOS及びPFOA	<0.000005 mg/L	色度	<0.5 度
ベンゼン		濁度	<0.1 度
塩素酸	0.07 mg/L	遊離残留塩素	0.76 mg/L
クロロ酢酸			
クロロホルム			
ジクロロ酢酸			
ジブロモクロロメタン			
臭素酸			
総トリハロメタン		判定	上記水質項目については、水質基準等に適合
トリクロロ酢酸			
ブロモジクロロメタン			
検査期日	令和8年9月9日 ～ 令和8年9月16日		
検査機関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課		