水質検査結果書

採水年月日	令和8年9月1日		
採水地点	平川金屋受水池 引渡し地点		
水温	18.8 ℃	ブロモホルム	<0.001 mg/L
一般細菌	0 CFU/ml	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/L
大腸菌（定性）	陰性	亜鉛及びその化合物	<0.01 mg/L
カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/L	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L
水銀及びその化合物	<0.00005 mg/L	鉄及びその化合物	<0.03 mg/L
セレン及びその化合物	<0.001 mg/L	銅及びその化合物	<0.01 mg/L
鉛及びその化合物	<0.001 mg/L	ナトリウム及びその化合物	8.4 mg/L
ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/L	マンガン及びその化合物	<0.005 mg/L
六価クロム化合物	<0.002 mg/L	塩化物イオン	12.6 mg/L
亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	18.3 mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	蒸発残留物	80 mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.16 mg/L	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L
フッ素及びその化合物	<0.08 mg/L	ジェオスミン	<0.000001 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L
1,4-ジオキサン	<0.001 mg/L	フェノール類	<0.0005 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.001 mg/L	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.5 mg/L
ジクロロメタン	<0.001 mg/L	pH値	6.41
テトラクロロエチレン	<0.001 mg/L	味	異常なし
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	臭気	異常なし
PFOS及びPFOA	<0.000005 mg/L	色度	<0.5 度
ベンゼン	<0.001 mg/L	濁度	<0.1 度
塩素酸	0.09 mg/L	遊離残留塩素	0.68 mg/L
クロロ酢酸	<0.002 mg/L		
クロロホルム	0.007 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.008 mg/L		
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L		
臭素酸	<0.001 mg/L		
総トリハロメタン	0.012 mg/L	判定	上記水質項目については、水質基準等に適合
トリクロロ酢酸	0.006 mg/L		
ブロモジクロロメタン	0.004 mg/L		
検査期日	令和8年9月1日 ～ 令和8年9月8日		
検査機関	津軽広域水道企業団津軽事業部 浄水課		

1日1回行う水質検査（毎日検査）　　9　月分として

項目	結果
色	異常なし
濁り	異常なし
消毒の残留効果	異常なし

※「異常なし」とは、自動水質計器による各測定値が以下の水質基準値等を満たしていることを示します。
「色」としての「色度」が、5度以下であること。
「濁り」としての「濁度」が、2度以下であること。
「消毒の残留効果」としての「残留塩素濃度」が、0.1mg/L以上であること。